




Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:

01-01-2019 - 31-12-2019

Leca Danmark A/S
 Randersvej 75
 DK-8940 Randers SV

Produktnr	16890410
Produktnavn	Leca 4-10 Plads Vest
Antal analyser:	11

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491



% gennemfald / sigtestr	12,5	10	8	6,3	4	3,15	0,25	0,063	D50
Gennemsnit:	99	87	51	27	3	2	1	1	7,84
Std.afv:	0,49	5,98	11,64	9,46	0,59	0,51	0,51	0,38	0,64
k-faktor	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Nedre konfidensgrænse	98	75	28	8	1	1	0	0	6,56
Øvre konfidensgrænse	100	99	75	46	4	3	2	2	9,13